

Direction Sécurité Structures Feu

Division Mécanique et Résistance au feu

☎ (00)33-01-64-68-83-91

📠 (00)33-01-64-68-84-74

GEOPIETRA SRL
Via Della Ferrovia 74/E
25080 GAVARDO (BS)
Italie

A l'attention de M. Fulvio MICHELETTI

MARNE-la-VALLEE, le 7 Juillet 2016

DSSF/MRF 16/146
PR/CP

OBJET : Essai sismique sur procédés Geopietra

Monsieur,

Par la présente, nous vous informons que nous avons réalisé le lundi 4 juillet des essais sismiques sur deux procédés

- Murogeopietra
- Mastrosistema (système sur ITE)

Les deux essais d'excitation dans le plan ont été réalisés et menés jusqu'au terme des 8 phases de sollicitation sismique. Aucune chute d'élément n'a été observée, en conséquence de quoi, les résultats sont jugés satisfaisants.

Les 2 rapports d'essais sont en cours de rédaction et vous seront transmis ultérieurement.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

DIRECTION SECURITE STRUCTURE et FEU
Division Mécanique et Résistance au Feu

Le chef de division



Philippe RIVILLON